

**Wytyczne do zamówienia publicznego – winda osobowa do realizacji przy budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie przy ul. Lanca 10.**

**OPIS TECHNICZNY**

**WYTYCZNE DŹWIGU OSOBOWEGO:**

- napęd elektryczny, bez maszynowni( szafa sterowa przy drzwiach na górnym przystanku ( 2 piętro), malowana RAL 9006,
  - udźwig 630 kg,
  - wysokość podnoszenia - jak w proj. budowlanym,
  - ilość przystanków –  $\frac{3}{4}$  przelotowy,
  - prędkość 1,0 m/s,
  - moc silnika ok. 4-5 kW,
  - kabina o wymiarach 1100 ( szer.) x 1400 ( głębokość) x 2100 ( wys.) mm,  
Panele: konstrukcja nośna stal nierdzewna, panoramiczna, poręcz ze stali nierdzewnej, panel dyspozycji pełnej wysokości ze stali nierdzewnej, da lustra od strony napędu, podłoga szara , wykładzina trudnościeralna.  
Wymiary zewnętrzne szybu: 1650 (szer.) x 1950 ( gł.) mm.  
Drzwi kabinowe teleskopowe 2 x 900( szer.) x 2000 ( wys.) mm.  
Wykonanie panoramiczne w ramach ze stali nierdzewnej, 2 panelowe- teleskopowe.  
Głębokość podszybia – 1200 mm  
Wys. podszybia – 3600 mm.
- Inne dane: zjazd pożarowy, piętrowskazywacz na każdym przystanku, strzałki kierunku jazdy, system komunikacji ze służbami ratowniczymi, sterowanie mikroprocesowe.

**SZYB STALOWY DO MONTAŻU DŹWIGU.**

- wys. podnoszenia jak w proj. bud.
  - nadszybie - 3600 mm,
  - podszybie - 1200 mm,
  - położenie napędu – lewe
  - ilość przystanków –  $\frac{3}{4}$  , przelotowy
- Opis techniczny szybu:
- wykonanie – zewnętrzne,
  - wymiary zewnętrzne – 1650 x 1950 mm ( szer. - głębokość ),
  - całkowita wys. szybu – jak w proj. bud.
  - przeznaczenie: dźwig elektryczny, osobowy o udźwigu do 630 kg.
  - konstrukcja stalowa, poniżej opis:
  - konstrukcja stalowa z profili zamkniętych 100x100x4 mm, spawana malowana , antykorozyjnie.
  - obudowa zewnętrzna szklano-aluminiowa, termoizolacyjna - 3 ściany , ściana od strony drzwi wyblachowane blachą cynkową, malowaną w kolorze szybu, wypełnienie szkłem bezpiecznym, energochłonnym 6H/ 16/ 44.2 ( reflex – brąz lub przydymione w kierunku czerni),
  - dach zewnętrzny – szklane zadaszenie drzwi wejścia
  - kolorystyka obudowy zewnętrznej - RAL 8017 ( brązowy , lub przydymiony w kierunku czerni),
  - konstrukcja szybu spawana dostarczona na budowę w jednej części.