

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Klimatyzacja Sala Komputerowa</b>					
1	KNR 7-24 0153-01	Agregaty inwerterowy chłodniczy o wydajności chłodniczej od 2,2-8,5 kW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 7-24 0135-01	Jednostka wewnętrzna ścienna o wydajności chłodniczej od 2,2 do 8,5kW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 7-24 0201-01	Rurociągi miedziane w otulinie 1/4 cala i 1/2 cala	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>

