



Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego ul. Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno
tel. kontaktowe: sekretariat 089 624 28 18, księgowość 089 624 28 16, internat 089 624 28 20
e-mail: zsnr3@loszczytno.edu.pl strona internetowa: www.loszczytno.edu.pl

Szczytno, 20.06.2016r.

Znak Sprawy: 271.2.2016.KG

DO WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU INTERNATU NA DZIAŁCE NR 63 OBREB 3 MIASTO SZCZYTNO.

Do dnia 17.06.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, w związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

1) Przedmiar pkt. 6.1 - W przedmiarze mowa jest o regulacji 1 studzienki. W SST mowa jest o regulacji 2 studzienek. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź : 1 szt.

Pytanie nr 2:

2) Przedmiar pkt. 17.5 Jaką grubość humusu przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź : od 5 cm d 10 cm.

Pytanie nr 3:

3) Przedmiar pkt.8.1- Czy w miejscu gdzie ma być zamontowany hydrant ppoż. nadziemny wyprowadzony jest hydrant podziemny? Czy w tej pozycji należy uwzględnić koszt wyprowadzenia hydrantu podziemnego?

Odpowiedź : W miejscu gdzie ma być zamontowany hydrant ppoż. nadziemny nie jest wyprowadzony hydrant podziemny.

Nie należy uwzględnić kosztu wyprowadzenia hydrantu podziemnego.

Pytanie nr 4:

4) Przedmiar pkt. 3.1 W której pozycji należy uwzględnić ułożenie kostki? Jaka ilość krawężnika i obrzeży jest do rozbiórki i ponownego ułożenia?

Odpowiedź : w punkcie 3.1 około 17 mb krawężnika i obrzeży.

Pytanie nr 5:

5) Przedmiar pkt. 4.1 Czy w tej pozycji należy uwzględnić również rozbiórkę ławy betonowej? Jeśli tak, to jaki przekrój ławy należy przyjąć?

Odpowiedź : Tak. Należy uwzględnić rozbiórkę ławy betonowej o przekroju ławy betonowej z oporem (w kształcie litery L o przekroju 30cmx30cm).

Z poważaniem

Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3

Sławomir Majewski